

西亀有保育園等仮園舎建設工事説明会  
参加者の方から頂いたご質問と回答の要旨

Q：園庭と車道の境はどのようになっていますか？

A：工事中はB型バリケードで仮囲いを行い、竣工時には園庭周囲をフェンスで囲い安全を確保いたします。

Q：杭は打たないのですか？

A：布基礎のみで杭は打ちません。

Q：軽量鉄骨造（プレハブ造）とのことですが震度6、7レベルの地震でも大丈夫ですか？

A：通常の建物と同様の建築確認手続きをしており、構造の担当部署と十分協議を行い設計しておりますので、安全な建物です。

Q：北側の家屋調査範囲に入っている家は、調査しないのですか？

A：敷地境界から30mの範囲が対象です。ご指摘の家は対象範囲内ですので、調査を実施いたします。

問い合わせ先

子育て支援部子育て施設整備担当課

TEL：03（5654）8489

